



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Беслан
(место составления акта)

21" июня 2017 г.
(дата составления акта)

09 час.00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 41

По адресу/адресам: РСО– Алаания Правобережного района г. Беслан ул. Гагарина № 13
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алаания-начальника УНД и ПР подполковника внутренней службы Кравченко Сергея Александровича № 41 от «02» июня 2017 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении: Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алаания
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Правобережному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алаания контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки): Заведующая МКДОУ «Детский сад № 1 г.Беслана» Правобережного района РСО-Алаания Кокоева Людмила Касболатовна
07.06.2017года в 10час.00мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Л. Кокоева

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Муртазова Вероника Тамерлановна гос. инспектор ОНД по Правобережному району по пожарному надзору майор внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кокоева Людмила Касболатовна заведующая МКДОУ «Детский сад № 1 г.Беслана» Правобережного района РСО-Алания

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

1. Не проведено испытание сети внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта. (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.55 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);
2. Помещения подвала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности, «НПБ 110-03». (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9 Нормы пожарной безопасности»);
3. Помещения кухни детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности, «НПБ 110-03». (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9 Нормы пожарной безопасности»);
4. На первом этаже на путях эвакуации установлены деревянные (сгораемые) шкафы. (ФЗ №123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97* п.6.26*);
5. Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в притворах (ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ №123; п.6.18* СНиП 21.01-97*);

(с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) _____

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание № 168\1\46 от 09.11.2016 года

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписания № 41/1/20, уведомление № 68/1

Подписи лиц, проводивших проверку: Муртазова Вероника Тамерлановна гос. инспектор ОНД по Правобережному району по пожарному надзору майор внутренней службы



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а): Кокоева Людмила Касболатовна заведующая МКДОУ «Детский сад №1 г. Беслана» Правобережного района РСО-Алания

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

22 июня 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ**

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – (499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71)

Предписание № 41 / 1 / 20

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципальному казённому дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 1
г. Беслана» Правобережного района Республики Северная Осетия-Алания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного): заместителя начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алания - начальника УНД и ПР подполковника внутренней службы Кравченко Сергея Александровича № 41 от «02» июня 2017 года
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч. 00 мин. "21" июня 2017 г. по 10 ч. 00 мин. "21" июня 2017 г. проведена внеплановая проверка старшим инспектором ОНД по Правобережному району РСО-Алания майором внутренней службы Муртазовой Вероникой Тамерлановной.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

проводившей внеплановую проверку здания, помещений и территории Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 г. Беслана» Правобережного района РСО-Алания по адресу: РСО-Алания, Правобережный район г. Беслан, ул. Гагарина № 13
проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Заведующей МКДОУ «Детский сад № 1 г. Беслана» Правобережного района РСО-Алания
Кокоевой Людмилой Касболатовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преплиания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Провести испытание сети внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.55 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	20.02.2018г.	
2.	Помещения подвала оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности, «НПБ 110-03».	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9 Нормы пожарной безопасности»);	20.02.2018г.	
3.	Помещения кухни детского сада оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности, «НПБ 110-03».	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9 Нормы пожарной безопасности»);	20.02.2018г.	
4.	Перенести с путей эвакуации, установленные деревянные (сгораемые) шкафы.	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97* п.6.26*);	20.02.2018г.	
5	Двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах	(ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21.01-97* п.6.18*);	20.02.2018г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД
по Правобережному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО-Алания

Муртазова В.Т.

(должность, фамилия, инициалы госинспектора
по пожарному надзору)

«21» июня 2017 года



Предписание для исполнения получил:

Законный представитель
Муниципального казенного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 1г.Беслана»
Правобережного района РСО-Алания
«22» юня 2017 года

Токаев А.К.
А.К. Токаев
(подпись)