



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО – АЛАНИЯ
(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России – 8(499) 216-99-99; телефон доверия ЮРЦ МЧС России 8 (863) 240-66-10;
телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алаания -25-84-32)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОМУ РАЙОНУ РСО-АЛАНИЯ
(363020, г. Беслан, ул. Бр. Торчиновых № 57, тел. /факс (8-867-37) 3-42-71)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Беслан
(место составления акта)

"27" декабря 2017 г.
(дата составления акта)

13 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического
лица, индивидуального предпринимателя

№ 77

По адресу/адресам: РСО- Алаания Правобережного район г. Беслан ул. Гагарина № 13
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора по пожарному
надзору по РСО- Алаания подполковника внутренней службы Джанаева Павла Казбековича № 77
от «23» ноября 2017 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения «МКДОУ № 1 г. Беслан Правобережного района» РСО- Алаания
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. 00 мин. Продолжительность ч. м.
" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день / 02 часа 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по Правобережному району РСО- Алаания
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки): законный представитель юридического лица
Кокоева Людмила Касболатовна заведующая Муниципальным казённым дошкольным
образовательным учреждением «МКДОУ № 1 г. Беслан Правобережного района» РСО- Алаания

Кокоева Л.К. - Кокоева 24.11.2017 г. 10 час. 05 мин.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: государственный инспектор по Правобережному району РСО-Алания по пожарному надзору Битаров Роман Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кокосва Людмила Касболотовна заведующая Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением «МКДОУ № 1 г. Беслан Правобережного района» РСО-Алания

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

А именно:

1. В подвальном помещении детского сада не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; НПБ 110-03 Приложение обязательное 1 здания, таблица 1, ППР в РФ от 25.04.2012 п.9, п.61);
2. В помещении кухни не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; ППР в РФ от 25.04.2012 года п.61; НПБ 110-03 приложение обязательное 1 здания, таблица № 1 п.9);
3. На путях эвакуации, в коридорах установлены деревянные детские шкафчики. (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 21-01-97* п.6.26*);
4. Не проведено испытание внутреннего противопожарного водопровода с составлением акта. (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; ППР в РФ от 25.04.12 года п.55);
5. Вход в чердачное помещение не оборудован стационарной лестницей, в целях доступа в объём чердака. (ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 21-01-97* п. 8.4);
6. Двери отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток в здании не оборудованы приспособлениями для samozакрывания и уплотнения в притворах (ФЗ № 184 «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. ст.44; ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл.1 ст.4; ст.5; ст.6; СНиП 21-01-97* п.6.18).

(с указанием положений (нормативных)-правовых актов); (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов);

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний);

предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 77/1/62 от 27.12.2017 года

Подписи лиц, проводивших проверку: государственный инспектор по Правобережному району РСО-Алания по пожарному надзору Битаров Роман Владимирович



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями

Получил (а): законный представитель юридического лица Кокоева Людмила Касболатовна Заведующая Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением «МКДОУ № 1 г. Беслан Правобережного района» РСО-Алания

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

27 декабря 2017 г.

(подпись)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

« » 2017 г.